

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00597  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652139  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о  
(наименование и место- Новопетровский, пос. Румянцево. ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40.  
нахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о  
(наименование и место- Новопетровский, пос. Румянцево. ОГРН: 1045003064303. Телефон (495)  
нахождение изготовителя 589-23-40.  
продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)  
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО** **ПРОДУКЦИЯ** Материал теплоизоляционный марки IGO в виде  
(информация об объекте сертификации, листов (без покрытия, толщина 3÷32 мм),  
позволяющая идентифицировать объект) выпускаемый по ТУ 2535-001-75218277-05.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 6800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях  
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** пожарной безопасности (Федеральный  
**(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс  
(наименование технического регламента (технических пожарной опасности строительных  
регламентов), на соответствие требованиям которого материалов КМЗ: группа  
которых) проводилась сертификация) умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с  
высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности  
продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Отчет об испытаниях № 1434/РС от 12.09.2011 г. НИЛ ПВБ  
**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 0442-АОП от 01.11.2010 г. ОС ООО «НПО  
ПОЖЦЕНТР» рег. № ССПБ.RU.ПБ37.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 19.09.2011 по 18.09.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*(подпись)*  
В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*(подпись)*  
В.А. Литвинов